

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307199184

发证日期: 2023年09月21日

有效期至: 2033年02月06日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、 规格、型号	小型断路器 RDB5-40, RDB5-40H、RDB5-40R、RDB5-40HR、RDB5-40L; U_i : 500V; U_{imp} : 6kV; U_e : AC230V; I_n : 1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A; 瞬时脱扣类型: C 型, D 型; RDB5-40: $I_{cn}=I_{cs}$: 4500A; RDB5-40H: $I_{cn}=I_{cs}$: 6000A; RDB5-40L: $I_{cn}=I_{cs}$: 3000A; 极数: 1P+N (带一个保护极, N 极可开闭); 适用于 隔离
产品标准和技术要求	GB/T 10963.1-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心