

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307847359

发证日期: 2022年04月11日

有效期至: 2032年02月21日

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 浙江人民电器有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 小型断路器
RDB5-80; 额定冲击耐受电压 (Uimp): 6kV; 额定绝缘电压 (Ui): 500V; 额定工作电压 (Ue): AC230V/400V (1P), AC400V (2P、3P、4P); 额定电流 (In): 63A、80A; 瞬时脱扣类型: C型、D型; 运行短路能力 (Ics): 6000A; 单极额定接通和分断能力 (Icn1): 6000A; 额定短路能力 (Icn): 6000A; 极数: 1P、2P、3P、4P; 适用于隔离

产品标准和技术要求 GB/T 10963.1-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心