

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2013010304655425

发证日期: 2022年03月30日

有效期至: 2024年02月29日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	切换电容器接触器 RDC19-80/21、12B,RDC19-80/21、12C RDC19-95/21、12B,RDC19-95/21、12C ; Uimp:8kV;Ui:660V ; Ith:80A(RDC19-80)、95A(RDC19-95) ; Ue:AC220/230V、 AC380/400V ; Ie:58A(RDC19-80)、72A(RDC19-95) ; 使用类别:AC-6b ; Us:AC36V、 AC110V、AC127V、AC220V、AC380V/50Hz ; Qe:RDC19-80:22kvar(Ue=AC220/230V),40kvar(Ue=AC380/400V)RDC19-95:35kvar(Ue=AC220/230V),50kvar(Ue=AC380/400V);IP20 ; 3P ; 配用的辅助触头 2NO1NC、 1NO2NC : Ith:6A , AC-15:380V/0.95A , DC-13:220V/0.15A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心