

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2018010304051518

发证日期：2023年12月15日

有效期至：2033年12月14日

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 浙江人民电器有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
RDC5-40,RDC5-50,RDC5-65,RDC5-40N,RDC5-50N,RDC5-65N;详细参数及型号解释见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010304051518

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

RDC5-40,RDC5-50,RDC5-65,RDC5-40N,RDC5-50N,RDC5-65N

Uimp:8kV; Ui:690V;

Ith:RDC5-40,RDC5-40N:50A;RDC5-50,RDC5-50N:60A;RDC5-65,RDC5-65N:80A;

AC-3:

Ue/le: RDC5-40,RDC5-40N:AC380V/400V/40A,AC660V/690V/34A;

RDC5-50,RDC5-50N:AC380V/400V/50A,AC660V/690V/39A;

RDC5-65,RDC5-65N:AC380V/400V/65A,AC660V/690V/42A;

AC-4:

Ue/le: RDC5-40,RDC5-40N:AC380V/400V/18.5A,AC660V/690V/9A;

RDC5-50,RDC5-50N:AC380V/400V/24A,AC660V/690V/12A;

RDC5-65,RDC5-65N:AC380V/400V/28A,AC660V/690V/14A;

使用类别: AC-3,AC-4;

Us:AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC127V,AC220V/230V,AC240V,AC380V/400V,AC415V,
AC440V,50Hz;

极数: 3P;

配用的辅助触头: (本体)

1NO、1NC

Ith:10A;

AC-15:Ue/le:AC380V/0.95A;

DC-13:Ue/le:DC220V/0.15A



中国质量认证中心