

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107415479

发证日期: 2023年12月20日

有效期至: 2033年12月19日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	双电源自动转换开关 RDH5DS-630、RDH5DS-400 额定绝缘电压(Ui): 800V;控制回路额定绝缘电压(Ui): 250V;额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV;控制回路冲击耐受电压(Uimp): 4kV;约定发热电流(Ith): 630A、400A;额定工作电压(Ue): AC400V;额定工作电流(Ie): 630:400A、500A、630A;400A:225A、250A、315A、350A、400A;使用类别: AC-33iB;额定短路接通能力(Icm)(峰值): 25.2kA;额定短时耐受电流(Icw): 12.6kA/60ms;电器级别: PC 级;转换方式: ATSE; 极数: 3P、4P。
产品标准和技术要求	GB/T 14048.11-2016
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心