

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2018010307098158

发证日期：2023年12月27日

有效期至：2033年12月14日

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 浙江人民电器有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
RDM3-400；详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307098158

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

RDM3-400; U_i : 800V; U_{imp} : 8kV; U_e : AC400V/690V; I_n : 225A、250A、315A、350A、400A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 脱扣级别: 10; 选择性类别: A 类; AC400V: L 型: I_{cs} : 36kA; I_{cu} : 50kA; M 型: I_{cs} : 42kA; I_{cu} : 65kA; AC690V: L 型: I_{cs} : 8kA; I_{cu} : 10kA; M 型: I_{cs} : 10kA; I_{cu} : 20kA; 极数: 3P、4P (三个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离; 配用的辅助触头: 2NO2NC; I_{th} : 3A; AC-15: U_e/I_e : 400V/0.3A; DC-13: U_e/I_e : 220V/0.15A

3.3 型号的解释:

RD M 3 - 400 □ / □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- (1) 企业代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计代号
- (4) 壳架等级电流(A)
- (5) 分断能力级别: L-标准型、M-较高型
- (6) 极数: 3-3P, 4-4P
- (7) 脱扣方式: 3-热动-电磁(复式)脱扣器、2-仅有电磁(瞬时)脱扣器(见表1)
- (8) 用途代号(“无”: 配电保护, 2: 电动机保护)

表 1 脱扣器方式及附件代号

附件名称	无附件	分励脱扣器	辅助触头	分励脱扣器+辅助触头
复式	300	310	320	340
电磁式	200	210	220	240



中国质量认证中心