

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307845506

发证日期: 2023年12月15日

有效期至: 2033年12月14日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	剩余电流保护断路器 RDM32LE-125L/Y、RDM32LE-125M/Y、RDM32LE-125H/Y; U_e : AC400V; U_i : 1000V; U_{imp} : 8kV; I_n : 125A(I_{r1} =50A/63A/80A/100A/125A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; $I_{\Delta n}$: 50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA/800mA 分级调节; 额定剩余动作类型: AC 型; 漏电脱扣器类型: 电子式; 延时型/非延时型可调; RDM32LE-125L/Y: I_{cs} : 25kA; I_{cu} : 35kA; RDM32LE-125M/Y: I_{cs} : 35kA; I_{cu} : 50kA; RDM32LE-125H/Y: I_{cs} : 50kA; I_{cu} : 85kA; $I_{\Delta m}$: 21.25kA; 选择性类别: A; 极数: 3P+N(三个保护极, N 极不可开闭); 不适用于隔离; 自动重合闸时间: 20s~60s; TD 型;
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 14 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦



中国质量认证中心