

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307864667

发证日期: 2022年11月24日

有效期至: 2032年11月23日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	塑料外壳式断路器 RDM5-125S、RDM5-125L、RDM5-125M、RDM5-125H、RDM5-125SR、RDM5-125LR、RDM5-125MR、RDM5-125HR; RDM5-100S、RDM5-100L、RDM5-100M、RDM5-100H、RDM5-100SR、RDM5-100LR、RDM5-100MR、RDM5-100HR; $U_i$ :1000V; $U_{imp}$ :8kV; $U_e$ :AC400V(2P、L型、M型), AC400V(3P、4P、S型), AC400V/690V(3P、4P、L型、M型、H型); $I_n$ (125A 电流段):10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; $I_n$ (100A 电流段):10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A; 过电流脱扣器类型:热磁式; AC400V(2P):L型: $I_{cs}$ :35kA, $I_{cu}$ :50kA; M型: $I_{cs}$ :50kA, $I_{cu}$ :70kA; AC400V(3P、4P):S型: $I_{cs}$ :18kA, $I_{cu}$ :25kA; L型: $I_{cs}$ :35kA, $I_{cu}$ :50kA; M型: $I_{cs}$ :50kA, $I_{cu}$ :70kA; H型: $I_{cs}$ :70kA, $I_{cu}$ :100kA; AC690V(3P、4P):L型: $I_{cs}$ :10kA, $I_{cu}$ :20kA; M型: $I_{cs}$ :12kA, $I_{cu}$ :20kA; H型: $I_{cs}$ :15kA, $I_{cu}$ :30kA; 选择性类别:A; 极数:2P(L型、M型), 3P(S型、L型、M型、H型), 4P(S型、L型、M型、H型, N极可开闭); 适用于隔离用; 配用的辅助触头:1NO1NC; $I_{th}$ :3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A; 配用的报警触头: 1NO1NC; $I_{th}$ :3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心