

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307037794

发证日期: 2023年12月15日

有效期至: 2033年12月14日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	塑料外壳式断路器 RDM5E-250M,RDM5E-250F, RDM5E-250H;Ui:1000V;Uimp:12kV;Ue:AC400V/690V;In:250A(100A~250A 可调);过电流脱扣器类型:电子式;Ics:AC400V:M 型:35kA;F 型:50kA;H 型:50kA; AC690V:M 型:10kA;F 型:10kA;H 型:10kA;Icu:AC400V:M 型:50kA;F 型:50kA;H 型:85kA; AC690V:M 型:20kA;F 型:20kA;H 型:20kA;Icw:3kA/1s;选择性类别:A 类;极数: 3P,4P;适用于隔离用; 配用的辅助触头:1NO1NC; Ith:3A;Uimp:4kV;Ui:400V;AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.4A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 14 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2018010307037794

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：

RD M 5 E-250 □ / □ □ □ □ □

- 产品用途代号：B：国网专用，无代号：通用型
- 飞弧距离代号：W-零飞弧型，无代号通用型
- 附件代号 (见表 2)
- 脱扣器方式：4 表示电子式
- 极数：3—三极,4—四极
- 分断能力级别：M: 50kA,F:50kA,H: 85kA,
- 壳架等级额定电流(A)
- 电子式脱扣器(智能式)
- 设计代号
- 塑料外壳式断路器
- 企业代号

表 2 脱扣器方式及附件代号

附件名称	不带附件	分励脱扣器	一组辅助触头	欠电压脱扣器	分励脱扣器辅助触头
过流脱扣器方式	代 号				
电子式脱扣器	00	10	20	30	40



中国质量认证中心