

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307040400

发证日期: 2023年12月15日

有效期至: 2033年12月14日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	塑料外壳式断路器 RDM5E-400F, RDM5E-400M, RDM5E-400H; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V/690V; In: 400(160A~400A 可调); 过电流脱扣器类型:电子式; Icu: 400V: 50kA (F型), 65kA(M型), 100kA(H型); 690V: 20kA (F型), 20kA(M型), 20kA(H型); Ics: 400V: 50kA (F型), 42kA(M型), 65kA(H型); 690V: 15kA (F型), 15kA(M型), 15kA(H型); Icw:5kA/1s; 选择性类别: B; 极数: 3P, 4P; 适用于隔离用; 配用的辅助触头: 1NO1NC, Ith: 3A; Uimp: 4kV; Ui: 400V; AC-15: AC400V/0.4A, DC-13: DC220V/0.15A; 型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2018010307040400

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：

RD	M	5	E-400	□	□	□	□	□	□
----	---	---	-------	---	---	---	---	---	---

产品用途代号：B: 国网专用，无代号：通用型
 飞弧距离代号：W-零飞弧型，无代号通用型
 附件代号 (见表 2)
 脱扣器方式：4 表示电子式
 极数：3—三极 4—四极
 分断能力级别：F:50kA,M: 65kA,H: 100kA,
 壳架等级额定电流(A)
 电子式脱扣器(智能式)
 设计代号
 塑料外壳式断路器
 企业代号

表 2 脱扣器方式及附件代号

附件名称	不带附件	分励脱扣器	二组辅助触头	欠电压脱扣器	分励脱扣器辅助触头
过流脱扣器方式	代 号				
电子式脱扣器	00	10	20	30	40



中国质量认证中心