

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307037769

发证日期: 2023年12月15日

有效期至: 2033年12月14日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	塑料外壳式断路器 RDM5E-800F, RDM5E-800M, RDM5E-800H; U_i : 1000V; U_{imp} : 12kV; U_e : AC400V/690V; I_n : 630A($I_R=250A\sim 630A$ 可调), 800A($I_R=315A\sim 800A$ 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; I_{cs} : AC400V: F型: 50kA, M型: 50kA; H型: 65kA; AC690V: 15kA (F, M, H型); I_{cu} : AC400V: F型: 50kA, M型: 75kA; H型: 100kA; AC690V: 20kA (F, M, H型); I_{cw} : 10kA/1s; 选择性类别: B类; 极数: 3P, 4P; 适用于隔离; 配用的辅助触头: 2NO2NC I_{th} : 3A; U_i : 400V; U_{imp} : 4kV; AC-15: U_e/I_e : AC400V/0.4A; DC-13: U_e/I_e : DC220V/0.15A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2018010307037769

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：




表 2 脱扣器方式及附件代号

附件名称	不带附件	分励脱扣器	二组辅助触头	欠电压脱扣器	分励脱扣器辅助触头
过流脱扣器方式	代 号				
电子式脱扣器	00	10	20	30	40



中国质量认证中心