

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2018010307078061

发证日期：2023年06月20日

有效期至：2033年06月19日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	剩余电流保护断路器 RDM5L□-400 ; U_i : 1000V ; U_{imp} : 8kV ; U_e : AC400V ; 过电流脱扣器类型: 热磁式 ; 选择性类别 : A ; I_n : 200A、225A、250A、315A、350A、400A ; $I_{\Delta n}$: 100mA/200mA/300mA/500mA (任选三档分级可调) /AC 型、A 型/非延时型、延时型 ; 漏电脱扣器类型 : 电子式 ; $I_{\Delta m}$: 17.5kA ; I_{cs} : 25kA (L 型)、35kA (M 型) ; I_{cu} : 50kA (L 型)、65kA (M 型) ; 极数 : 3P、4P (三个保护级 , N 极可开闭) , 具有隔离功能 ; 配用的辅助触头 : 1NO1NC ; U_i : 400V ; U_{imp} : 4kV ; I_{th} : 3A ; AC-15 : U_e/I_e : AC400V/0.4A , DC-13 : U_e/I_e : DC220V/0.15A ; 配用的报警触头 : 1NO1NC ; U_i : 400V ; U_{imp} : 4kV ; I_{th} : 3A ; AC-15 : U_e/I_e : AC400V/0.4A , DC-13 : U_e/I_e : DC220V/0.15A ;
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 14 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心