

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC22107363518

发证日期: 2022年10月26日

有效期至: 2032年10月25日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
产品名称和系列、规格、型号	万能式断路器 RDW5-2000; $U_i$ :1000V; $U_{imp}$ :12kV; $U_e$ :AC400V、AC690V; $I_n$ :630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A; AC400V: $I_{cs}$ :80kA(S型)、80kA(H型); $I_{cu}$ :80kA(S型)、80kA(H型); $I_{cw}$ :65kA/1s(S型)、65kA/1s(H型); AC690V: $I_{cs}$ :50kA(S型)、65kA(H型); $I_{cu}$ :50kA(S型)、65kA(H型); $I_{cw}$ :40kA/1s(S型)、55kA/1s(H型); 过电流脱扣器类型:电子式;适用频率:50/60Hz; 选择性类别:B类; 极数:3P、4P; 产品适用于隔离; 配用的辅助触头(4NO4NC, 6NO6NC): $I_{th}$ :6A; AC-15: $U_e/I_e$ :AC400V/0.9A, AC230V/1.5A; DC-13: $U_e/I_e$ :DC220V/0.27A, DC110V/0.55A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心