



国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0302-2994621
(任务编号)

产品名称: 熔断器式隔离开关

型 号: HR17B-160

检测机构: 国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)



样品名称: 熔断器式隔离开关 型 号: HR17B-160 商 标: PEOPLE 样品数量: 2台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2018-10-24 完成日期: 2018-11-13	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HR17B-160; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ith: 63A, 100A, 125A, 160A; Ue: AC400V; Ie: 63A, 100A, 125A, 160A; Iq: 50kA; AC-23B; 3P

主检: 钱晓鹏 签名: 日期: 2018-11-13	国家低压电器产品质量 监督检验中心(浙江) 2018年11月14日
审核: 林 杰 签名: 日期: 2018-11-14	
签发: 许启进 签名: 日期: 2018-11-14	

备注	示波图编号原则: 操作性能寿命—S图; 接通分断—T图; 预期波—Y图; EMC—E图 F-01 与 IV-01 为同一只样品		
	变更信息	变更前	变更后
	国家标准变更	GB/T 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017
	极数变更	3P, 4P	3P
	污染等级变更	/	3
	约定发热电流 Ith 变更	160A	63A, 100A, 125A, 160A
	熔断体变更	元件/材料名称: RT16-00(NT00) 型号规格/牌号: 2009010308333837 供应商: 上海人民电器开关厂有 限公司乐清分公司	元件/材料名称: 熔断体 型号规格/牌号: RDT16-00 供应商: 人民电器集团有限公司 生产厂: 浙江人民电器有限公司 (2002010308013311)
	原 3C 证书编号	2009010302361129	
已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况		
原证书检测机构/ 报告编号	苏州电器科学研究所有限公司	C-040-09B0669-S	
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效。			