



# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2015CCC0307-2133793

(任务编号)

产品名称: 漏电断路器

型 号: RDL18-32, RDL18-32J

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 漏电断路器 型 号: RDL18-32,RDL18-32J 商 标: / 样品数量: 38 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2015-12-29 完成日期: 2016-01-07	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
试验结论: 依据 GB16916.1-2014, GB16916.22-2008 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDL18-32,RDL18-32J; Ue:AC230V; In: 10A,16A,20A,25A,32A; IΔn: 30mA; 额定剩余动作类型: AC 型,电子式; IΔm:500A;Im:500A; 极数:2P.	
主检: 王 炜 签名: <i>王炜</i> 日期: 2016-01-27	
审核: 姚惠芳 签名: <i>姚惠芳</i> 日期: 2016-01-27	
签发: 顾丽琴 签名: <i>顾丽琴</i> 日期: 2016-01-27	
备 注: 1.变更情况: 见附页 1,2; 2.原 CCC 认可报告编号: C-040-09B4695-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CCC 证书编号: 2002010307012493; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	