



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请  变更  监督  复审  其他:

申请编号: A2018CCC0305-2995811

(任务编号)

产品名称: 按钮开关

型号: RDA38

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 按钮开关	委托人: 人民电器集团有限公司
型号: RDA38	委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
商标: /	生产者: 人民电器集团有限公司
样品数量: 2台	生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
样品来源: 工厂送样	生产企业: 浙江人民电器有限公司
收样日期: 2018-10-25	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
完成日期: 2018-10-29	
试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDA38 Ui:500V, Uimp:2.5kV; AC-15:Ue/Ie:380V/2.5A; DC-13:Ue/Ie:220V/0.3A; Ith:10A; 防护等级:IP40(板前部分), 安装孔径: Φ22mm.	
主检: 王 炜 签字:  日期: 2018-11-07	 (检测机构名称盖章) 2018年11月 日
审核: 姜 鑫 签字:  日期: 2018-11-07	
签发: 张 洁 签字:  日期: 2018-11-07	
备注: 1.变更情况: 见附件1; 2.原 CCC 认可报告编号: C-040-09B4664-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CCC 证书编号: 2004010305108994; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	