



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2020CQC012030-697695

(任务编号)

产品名称: 熔断器式隔离开关

型 号: HR6-800/30

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 熔断器式隔离开关</p> <p>型 号: HR6-800/30</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 6 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2020-09-23</p> <p>完成日期: 2020-10-11</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者: 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HR6-800/30
 Ui:1000V;Uimp:12kV;
 Ue:AC400V/AC690V;
 Ith=Ie:630A,800A;
 Iq:50kA;
 使用类别:AC-23B;
 极数:3P.

主检: 王 炜 签字:  日期: 2020-11-10

审核: 尤雪元 签字:  日期: 2020-11-10

签发: 陈 源 签字:  日期: 2020-11-10



备注:

HR6-800/30: #01~#03,#05#06
 配熔断体 800A
 HR6-800/30: #04
 配熔断体 630A