



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0116

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-864181


产品名称: 小型断路器

型 号: RDB5-80S

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆(电气)设备检测有限公司)



<p>申请编号: V2021CQC107502-864181                  样品名称: 小型断路器                  型号: RDB5-80S                  商 标: <b>PEOPLE</b>                  样品数量: 20 台                  样品来源: 生产企业送样                  收样日期: 2021-12-12                  完成日期: 2022-02-06</p>	<p>委 托 人: 人民电器集团有限公司                  委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)                  生 产 者: 人民电器集团有限公司                  生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)                  生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司                  生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:                  RDB5-80S;                  Ue: AC230V(1P+N), AC400V(3P+N)                  Ui: 400V; Uimp: 4kV;                  In: 63A、80A;                  瞬时脱扣类型: C 型;                  Ics= Icn= Icn1: 6000A;                  极数: 1P+N (带一个保护极, N 极可开闭)、3P+N (带三个保护极, N 极可开闭);</p>	
<p>主检: 周烽烽 签名:  日期: 2022-02-08</p>	
<p>审核: 孟佳炜 签名:  日期: 2022-02-08</p>	
<p>签发: 姚 波 签名:  日期: 2022-02-08</p>	
<p>备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况及原认证情况见附页</p>	

## 附 页

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 10963.1-2005	<b>GB/T 10963.1-2020</b>
2	生产企业地址变更	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	<b>浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</b>
3	静触头供应商更名	中希合金有限公司 浙江帕特尼触头有限公司	<b>中希集团有限公司</b> 浙江帕特尼触头有限公司
4	双金属元件供应商更名	乐清市天盛双金属有限公司 乐清市通达双金属有限公司 温州亚大双金属有限公司	<b>浙江天盛双金科技有限公司</b> <b>温州市通达双金属有限公司</b> 温州亚大双金属有限公司

原 CQC 认证情况:

原 CQC 证书编号		CQC2016010307893310	
原型式试验检测机构	国家中低压配电设备质量监督检验中心(镇江市产品质量监督检验中心)	报告编号	12901-20168049-S

备注: 本变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

## 报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02401-2111923603
首页	√	1	02401-2111923603
附页	√	1	02401-2111923603
报告组成	√	1	02401-2111923603
安全型式试验报告	√	23	02401-2111923603-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	02401-2111923603

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定: P 试验结果符合要求  
 F 试验结果不符合要求  
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验