



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号： V2021CQC107502-822000
(任务编号)

产品名称： 塑料外壳式断路器

型 号： RDB7-125, RDB7-125H

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司




<p>样品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型 号: RDB7-125,RDB7-125H</p> <p>商 标: PEOPLE</p> <p>样品数量: 4 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2022-01-12, 2022-03-25</p> <p>完成日期: 2022-03-30</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者: 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
---	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDB7-125,RDB7-125H
 Ui:690V;Uimp:6kV;
 Ue:AC230V(1P),AC400V(2P,3P,4P);
 In:80A,100A,125A;
 过电流脱扣器类型:热磁式;
 RDB7-125:lcs=lcu:6kA;
 RDB7-125:lcs=7.5kA,lcu:10kA;
 选择性类别:A 类;
 极数:1P,2P,3P,4P;适用于隔离.

<p>主检: 钟浩 日期: 2022-04-01</p>	
<p>审核: 张明 日期: 2022-04-01</p>	
<p>签发: 曾清清 日期: 2022-04-01</p>	

备注:

变更项目	变更前	变更后
标准变更	GB/T 14048.2-2008	GB/T 14048.2-2020
生产企业地址变更	浙江省乐清市柳市镇车站路 555号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
原证书编号	CQC2019010307262602	
原测试报告编号	02501-19DQ100	
原检测单位	福建省产品质量检验研究院	